



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028

Почтовый адрес: В.О., 10 линия, д. 51, Санкт-Петербург, 199048

<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [nw@szap.gosnadzor.ru](mailto:nw@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 275-21-05

телефон: (812) 321-89-88, факс: (812) 321-49-88

**ПРЕДПИСАНИЕ**

об устранении выявленных нарушений

«03» декабря 2015 г.

№ 09-9064-3891/ПР

Санкт-Петербург

Законному представителю

ТСЖ «Детскосельское»

адрес: 196605, Санкт-Петербург,

г. Пушкин, бульвар Детскосельский, д. 3а

На основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора А.А. Капаева от 12 октября 2015 г. № 09-9064/Рк в период с 20.11.2015 по 03.12.2015 государственным инспектором отдела по надзору за подъемными сооружениями Северо-Западного управления Ростехнадзора Рыжиковым Александром Рудольфовичем была проведена плановая выездная проверка по адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, бульвар Детскосельский, д. 3а отношении Товарищества собственников жилья «Детскосельское» (сокращенное наименование: ТСЖ «Детскосельское», далее по тексту также – Товарищество), с участием Герасимова Алексея Ларионовича, управляющий Товарищества.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, далее по тексту - Технический регламент), относящиеся к стадии эксплуатации. Указанные нарушения отражены в Акте проверки от 03.12.2015 № 09-9064-9908/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу ТСЖ «Детскосельское» предписывается выполнить мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства, норм и правил в установленной сфере деятельности в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок устранения
1	2	3	4
1.	Не выполнены требования, обеспечивающие безопасность лифтов в период назначенного срока службы: не проводятся ежесменные (ежесуточные) осмотры лифтов в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя.	ч. 3.1 ст. 4 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824..	03.03.2016

В срок, определенный предписанием, юридическому лицу, ТСЖ «Детскосельское», необходимо представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя руководителя информацию о выполнении настоящего предписания с приложением (при необходимости) копий подтверждающих документов.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание составил:

государственный инспектор  
отдела по надзору за подъемными сооружениями  
Северо-Западного управления  
Ростехнадзора

\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Р. Рыжиков

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

Предписание для исполнения получил:

Герасимов Алексей Ларионович, управляющий ТСЖ «Детскосельское» (по Доверенности от 03.11.2015)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» декабря 2015 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)